


Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за Февраль 2022 г.

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Адрес | Начало | Окончание | Срок проведения ремонта | Вид ремонта |
|-------|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------------------|--|
| 1 | ТП-21 РУ-0,4 кВ | корп. 46, л. АА, АА1, АА2, ул. Герцена, д. 48 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 13.00 - 19.00 | Текущий ремонт ВАВ 1,2 СШ и САВ. |
| 2 | ТП-21 РУ-0,4 кВ | корп. 46, л. АА, АА1, АА2, ул. Герцена, д. 48 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 21.00 - 23.00 | Ревизия АВ и очистка изоляции 1,2 СШ. |
| 3 | ТП-24 РУ-0,4 кВ | корп. 46, л. АА, АА1, АА2, ул. Герцена, д. 48 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 21.00 - 24.00 | Текущий ремонт и очистка изоляции 1, 2 СШ. |
| 3 | ТП-15 РУ-0,4 кВ | корп. 45, литер АХ3, АХ4, АХ5 ул. Герцена, д. 48 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 13.00 - 17.00 | Текущий ремонт и очистка изоляции 1, 2 СШ. |

Начальник участка трансформаторных подстанций



Маркин С.В.